

**Exemple de rapport service type pour les stations
d'épuration aérobie****Introduction**

Le rapport de service ci-dessous se veut un modèle. Il peut être utilisé tel quel ou être adapté aux circonstances régionales ou cantonales.

Rapport de service

Commune: _____

Emplacement: _____

Propriétaire: _____

Station d'épuration: _____

Type: _____

NO: _____

Contrôle technique

Date / heure du contrôle: _____

Etat de l'installation:

bon

satisfaisant

mauvais

Maintenance:

bonne

satisfaisante

mauvaise

Production d'eaux usées:

aucune

faible

moyenne

grande

Point de mesure: _____

Prélèvement de boues

Lieu: _____

Date: _____

Quantité: _____

Aspect: _____

Par: _____

Lieu d'élimination: _____

Analyse en laboratoireValeurs indicatives VSA pour les eaux épurées
sans nitrification: avec nitrification:

Transparence Snellen (cm):

> 30

> 30

DCO (mg/l):

90

60

ou DBO₅ (mg/l):

30

20

N-NH₄ (mg/l):

—

3

Remarques:

Nom du technicien de service: _____

Signature: _____